

Kontrolldeckel / Revisionsdeckel COUVERCLE DE CONTRÔLE / COUVERCLE DE RÉVISION

Kontrolldeckel KD / KD2A§

Anwendungsbereich : Zum Verschluss von Messstellen
Emploi: Fermeture de petits orifices de mesure et de contrôle.
Material: Deckel und Bügel verzinkt bei KD
CrNiSt/V2A bei KD2A. Ausgerüstet mit Rändelmutter aus Kunststoff und Gummidichtung.
Temperaturbereich: -45° bis + 90°C
Auf Anfrage: CrNiSt V4A

Couvercle de contrôle KD / KD2A

Emploi: Fermeture de petits orifices de mesure et de contrôle.
Matériel: Couvercle et étrier: KD = galvanisée
KD2A = Inox V2A. Equipés d'un bouton moleté en plastique et d'un joint en caoutchouc.
Résistance à la température : -45 à + 90°C
Inox v4A livrable sur demande

Revisionsdeckel RW

Anwendungsbereich : Luftdichte Spritzwasserdichtigkeit, Eignung für Befeuchtungsapparate.
Dichtigkeit: Bis 200 mm WS bei stabiler und planer Unterlage. Material: Aluminium, Rändelmutter aus Kunststoff, Moosgummidichtung.
Temperaturbeständigkeit: bis 60° C
Montage: In der Kanal- bzw. Apparatewand ist ein runder Ausschnitt (\varnothing 315 mm) anzubringen. In diesen Ausschnitt wird der Revisionsdeckel seitlich eingeführt. Der Deckel zentriert sich dabei von selbst. Durch das Anziehen der Rändelmutter wird nun der Lochrand zwischen den beiden Deckelteilen eingeklemmt.

Couvercle de révision RW

Emploi: Appareils d'humidification. Etanche aux projections d'eau et à l'air
Etanchéité: jusqu'à 200 mm CE à condition que le support soit stable et bien plat.
Matériel: Aluminium, bouton moleté en plastique, joint en caoutchouc.
Résistance à la température: 60° C
Montage: Dans la paroi du canal ou de l'appareil, un orifice rond (\varnothing = 315 mm) doit être découpée. Introduire latéralement le couvercle de révision. Le couvercle se centre de lui-même. En serrant le bouton moleté, les deux parties du couvercle se fixent sur le rebord de l'orifice.

